



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.486.п.085110.12.060Т 19.12.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Воздухоочистители с принадлежностями: MC 704..., MC 707..."DAIKIN".

изготовленная в соответствии
Декларация о соответствии.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов)
МСанПиН 001-96 "Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при
применении товаров народного потребления в бытовых условиях", ГН 2.1.6.1339-03
03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03.

Организация-изготовитель

"Daikin Europe N.V."*
Zandvoordestraat 300, B-8400, Ostende

Бельгия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Daikin Europe N.V."
Zandvoordestraat 300, B-8400, Ostende

Бельгия

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 1АТ12-06 от 04.12.2006 г. ИЛ "ЭП ЭМС" (Аттестат
аккредитации № ГСЭН.RU.ПОА512 от 29.03.2005 г.), Экспертное заключение
"Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 84160 от 18.12.2006 г.

*филиалы см. приложение.

№1217472

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Формальдегид, мг/м ³	не более 0,003
Стирол, мг/м ³	не более 0,002
Метиловый спирт, мг/м ³	не более 0,5
Бутиловый спирт, мг/м ³	не более 0,1
Этилбензол, мг/м ³	не более 0,02
Напряженность электростатического поля, кВ/м	не более 15
Напряженность электрического поля, кВ/м	не более 0,5
Максимальный уровень звука, дБА	не более 40
Корректированный уровень виброскорости, дБ	не более 72

Область применения:

для применения в производственных, жилых и общественных помещениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, страна, фирма-изготовитель, назначение, состав, правила использования, выполненные на русском языке.



Заключение действительно до

19.12.2011 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.16.486.П.085110.12.06 19.12.2006

№

от

«Daikin Europe N.V.», Zandvoordestraat 300, B-8400, Ostende, Бельгия

Производственные филиалы:

«Daikin Industries Ltd.», Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,

Kita-ku, Osaka, 530-8323, Япония;

«Daikin Industries Czech Republic s.r.o.», U Nove Hospody 1, 311 55 PLZEN, Чешская Республика;

«Daikin Industries (Thailand) Ltd.», 700/11 Amata Nakorn Industrial Estate,

Bangna-Trad Rd., Km.57, Tambol Klongtamru, Amphur Muang, Chonburi 20000, Таиланд; «Daikin

Air-conditioning (Hong Kong) Ltd.», Room 801, Block B, Sea View Estate, Watson Road, North Point,

Hong Kong, Китай;

«Shanghai Daikin Airconditioning Co., Ltd.», Zhong Xin Building 6F No.1468, Nanjing Road, Shanghai,

200040, Китай;

«Hui Zhou Daikin Suns Airconditioning Co.,Ltd.», Suns Industrial Base, Xinla Industrial Area, Maan

Town, Huizhou City, Guangdong 516257, Китай



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

